

Telefon: +49(0)202/5275-0
Telefax: +49(0)202/5275-110

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Friedrich-Engels-Allee 346 · 42283 Wuppertal

Betriebsort

Otto Luft- und Klimatechnik
GmbH & Co. KG
Edertalstr. 22
57319 Bad Berleburg

Otto Luft- und Klimatechnik
GmbH & Co. KG
Edertalstr. 22
57319 Bad Berleburg
Inventar-Nr.: - / -

Kunden-Nr.: 289654

Equipment-Nr.: 1415379
Standort-Nr.: 289654

Bescheinigung über die Prüfung eines Fachbetriebs

Nr: 6100781

Art der Prüfung: Prüfung vor erster Inbetriebnahme

Prüfdatum: 30.06.2010

Prüfgrundlagen: Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Geltungsbereich

- LAU-Anlagen (Tankeinbau;
ausgenommen Tankaufstellung, Instandhaltung, Instandsetzung, Montage von Leckanzeigern,
Montage von Überfüllsicherungen, Montage von Rohrleitungen, Reinigen, Innenbeschichten, Einbau
von Leckschutzauskleidungen)
- Heizölverbraucheranlagen (Reinigen;
ausgenommen Tankeinbau, Tankaufstellung, Instandhaltung, Instandsetzung, Montage von
Leckanzeigern, Montage von Überfüllsicherungen, Montage von Rohrleitungen, Innenbeschichten,
Einbau von Leckschutzauskleidungen)

Prüfungsumfang

Betriebliche Voraussetzungen/Organisation, Personelle Voraussetzungen, Materielle Voraussetzungen
(Werkstatt), Mat. Voraussetzungen (Referenzanl.), Fachliteratur, Anforderungen nach TRbF 20 Anh. O
Nr. 3, Zwischenlagerung und Entsorgung

Ergebnis der Prüfung

Die Prüfung ist abgeschlossen.
Bei der Prüfung wurden keine Abweichungen festgestellt.

Beurteilung

Die Anforderungen gemäß WHG sind erfüllt. Der Fachbetrieb darf in dem beschriebenen Geltungsbereich
tätig werden.

Prüffristen für die wiederkehrenden Prüfungen:

Prüfungsart	Prüffrist (Monate)	nächste Prüffälligkeit
Wiederkehrende Prüfung	024	01.06.2012

Wuppertal, 04.07.2010

Der Bericht umfasst 1 Seite
und 1 Anhang.

Der Sachverständige der Zugelassenen Überwachungsstelle

Klaus Borkowski

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig.